

LEGENDA (osprzęt):

- C_A — Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 16 A; 250 V; IP20
- C_B — Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 16 A; 250 V; IP44
- C_C — Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, natynkowe 16 A; 250 V; IP20
- C_D — Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, natynkowe 16 A; 250 V; IP44
- C_F — Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, natynkowe montowane w wnęce zamykanej drzwiami rewizyjnymi na klucz 16 A; 250 V; IP67
- C_{KA} — Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, wydzielone, podtynkowe 16 A; 250 V; IP20
- C_{KC} — Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, wydzielone, natynkowe 16 A; 250 V; IP20
- C_{KD} — Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, wydzielone, natynkowe 16 A; 250 V; IP44
- C_{KM} — Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, wydzielone (45x45) mm 16 A; 250 V; IP20
- PP1 4xM — Puszka systemu podłogowego zawierająca: – 4 gniazda wtyczkowe (45x45) mm; 16 A; 250 V; IP20;
- PP2 6xM — Puszka systemu podłogowego zawierająca: – 6 gniazd wtyczkowych (45x45) mm; 16 A; 250 V; IP20;
- PP3 3xM — Puszka systemu podłogowego zawierająca: – 3 gniazda wtyczkowe (45x45) mm; 16 A; 250 V; IP20;
- PP4 3xM 2xKM — Puszka systemu podłogowego zawierająca: – 3 gniazda wtyczkowe (45x45) mm; 16 A; 250 V; IP20; – 2 gniazda wtyczkowe, wydzielone (45x45) mm; 16 A; 250 V; IP20;
- ZG1 S1 S2 4xD — Zestaw gniazd remontowych zawierający (wykonanie wiszące): – gniazdo siłowe; 16 A; 400 V; IP44; – gniazdo siłowe; 32 A; 400 V; IP44; – 4 gniazda wtyczkowe, 16 A; 250 V; IP44;
- WP — Wypust przyłączeniowy (n–faz)
- xxx / xxx / xxx — Urządzenie zasilane energią elektryczną nazwa urządzenia/moc [kW]/napięcie zasilania [V]
- xxxxx / xxxxx / xxx — – wyposażone w silnik (pompa, wentylator, sprężarka) – inne

- PPWP — Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
- MSW — Miejscowa szyna wyrównawcza
- GSW — Główna szyna wyrównawcza
- Rozdzielnica projektowana
- T — Termostat
- Rura osłonowe do zalewania w wylewce betonowej
- Element instalacji uziemienia – płaskownik stalowy ocynkowany (30x4) mm
- P — Łącznik oświetleniowy, jednobiegunowy podtynkowy (p) lub natynkowy (n) bez/z lampką sygnalizacyjną 16 A; 250 V; IP44

RP – ROZDZIELACZ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
Kk – KLIMAKONWEKTOR KASETONOWY
AWK – WENTYLATOR KANAŁOWY
BNW,ANW – CENTRALE WENTYLACYJNE
JZ – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
AGW – APARAT GRZEWCZO–WENTYLACYJNY
DRY – DRYCOOLER
TWB – POMPA OBIEGOWA WYMIENNIKA TWB
POC – POMPA OBIEGOWA CENTRALI CHŁODU, WENTYLACYJNYCH
STER. – STEROWNIK
ZSZ – SZAFA ZASILAJĄCO–STERUJĄCA
Kp – KURTYNA POWIETRZNA

Nazwa inwestycji:	PARK WODNY "FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" WRAZ Z OBIEKTEM KULTURY W SZCZECINIE
Kategoria obiektu:	IV, V, IX, XV, XXII, XXVI
Adres inwestycji:	Rejon ulic: 1 Maja, Emilii Szczanieckiej i Bożeny dz. nr 4/14,14/11,14/5,14/10, 7/2 z obrębu 3013; 14 z obrębu 3207
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE
Inwestor:	FABRYKA WODY SP. Z O. O. UL. CZESŁAWA 9 71-504 SZCZECIN
Jednostka projektowa:	DREAM WORLDS SP. Z O.O., SP. K. UL. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 17 41-400 MYSŁOWICE
Projektant:	inż. Mariusz Kosiorz nr uprawnień 585/01 w specjalności elektrycznej — data opracowania i podpis: 14 wrzesień 2018
Sprawdzający:	mgr inż. Witold Pierz nr uprawnień: 984/05 w specjalności elektrycznej — data opracowania i podpis: 14 wrzesień 2018
Nazwa rysunku:	**PLAN INSTALACJI SIŁY - BUDYNKI ZEWNĘTRZNE**
Skala rysunku:	1:100
Numer rysunku:	E-08
Numer strony:	

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, w tym koncepcji, wykonanych rysunków, a ponadto umieszczanie w systemach danych - za wyjątkiem właściwych organów administracji, przekazywanie w jakiejkolwiek formie, w tym elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, reprodukcji, przedruku oraz dokonywania zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej z mocy art. 116, 117, 118 ustawy z dnia 14 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(Dz. U. Nr. 24 Poz. 83 z 1994 roku)